

رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ابلاغ درجه حرارت فضاهای مراقبت از نوزاد

با سلام و احترام

در راستای برنامه های کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و استاندارد سازی فرایند های مراقبت از نوزاد و با عنایت به مکاتبه شماره ۹۵/۰۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۲ رییس محترم انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران در خصوص وفور خطرناک هیپوترمی در بین نوزادان و بنابر نظرات انجمن علمی مزبور و اداره سلامت نوزادان بدین وسیله درجه حرارت محل های مراقبت از نوزادان در بخش های ارائه خدمت اعم اتاق های زایمان ، اتاق عمل سزارین، مراکز تسهیلات زایمانی ، پایگاههای سلامت جامعه و خانه های بهداشت و منازل به شرح زیر اعلام می گردد .

۱. اتاق های زایمان یا اتاق عمل سزارین ۲۶-۲۵ درجه سانتیگراد .
۲. اتاق مشترک مادر و نوزاد در بخش هم اتاقی مادر و نوزاد/ پس از زایمان ۲۴-۲۲ درجه سانتیگراد .
۳. پایگاههای سلامت جامعه و خانه های بهداشت و محل مراقبت از نوزاد در منزل ۲۴-۲۲ درجه سانتیگراد.

لازم است نسبت به فراهم سازی شرایط کنترل درجه حرارت مزبور و تامین ابزار وسایل مورد نیاز برای ایجاد تهویه لازم و رساندن درجه حرارت فضاهای نگهداری از نوزاد به درجه حرارت های تعیین شده در همه مراکز بهداشتی درمانی(پایگاه های سلامت جامعه، خانه های بهداشت، مراکز تسهیلات زایمانی) و مراکز درمانی آموزشی و بیمارستان ها در بخش های دولتی و غیر دولتی اقدام لازم انجام گردد. درجه حرارت های تعیین شده در این دستور العمل جایگزین درجه حرارت های تعیین شده در سایر بسته های خدمتی گذشته می باشد.

دکتر علی اکبر سیاری
معاون بهداشت
گرجان

دکتر محمد آقاجانی
معاون درمان